



Evidenčné číslo správy	11/153/2025	Dátum vydania správy	30.1.2026
Vedúci technik	Ing. Drahoslav Kvašovský	Strana / Počet strán	2 / 9

Súhrn

Prevádzka	Plynová kotolňa – Partizánska cesta 85, Banská Bystrica	VAR PCZ:	3670544
Čas (režim) prevádzky	prevádzka: celoročná technológia: emisne viacrežimová, kontinuálne emisne ustálená		
Zdroje / zariadenia vzniku emisií	- 1 spaľovacie zariadenie – 1 teplovodný kotol K1 - samostatný komín s vyústením vo výške 17 m od terénu.		
Merané zložky	CO, NO _x		
Výsledky merania	hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne v mg/m ³		
Číslo zdroja / zariadenia vzniku emisií	spaľovacie zariadenie – kotol K1 spaľujúci ZPN		

Meraná zložka	N	Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Maximum (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Emisný limit (koncentrácia) [mg/m ³] ^{1),2)}	Režim s najvyššími emisiami [áno / nie]	Upozornenie na súlad / nesúlad ⁵⁾
Zdroje / zariadenia vzniku emisií:		Kotol K1 / samostatný komína s vyústením vo výške 17 m od terénu				
Čas prevádzky:		ZPN 100 %: MAX (91 % menovitého tepelného príkonu)				
CO	2	4,3	4,3	100	áno ³⁾	súlad
NO _x	2	123	123	200	nie ³⁾	súlad
Čas prevádzky:		ZPN 100 %: MIN (39 % menovitého tepelného príkonu)				
CO	2	3,6	3,6	100	nie ⁴⁾	súlad
NO _x	2	140	140	200	áno ⁴⁾	súlad

¹⁾ Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ref. obsah kyslíka 3 % objemu;

²⁾ Emisný limit a podmienky jeho platnosti sú ustanovené v tabuľke 3.2 časti V, prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z.;

Kotol K1 - menšie stredné spaľovacie zariadenie (MTP $\geq 0,3$ MW a < 1 MW) - písm. a) bodu 3.1, I. časti prílohy č. 4 vyhlášky č. 248/2023 Z.z., - zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010, ktoré spaľuje zemný plyn naftový;

³⁾ 91 % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri menovitom tepelnom príkone (príloha č. 2 časť B siedmi bod písm. b) odsek 1 a časť A deviaty bod vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.);

⁴⁾ 48 % menovitého tepelného príkonu – vyššie emisie pri najnižšom nastavenom tepelnom príkone (príloha č. 2 časť B siedmi bod písm. b) odsek 2 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z.);

⁵⁾ Hodnotenie dodržania EL podľa §19 ods. 2 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z.;

N – počet jednotlivých hodnôt meraných emisných veličín podľa tabuľky časti E prílohy č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 249/2023 Z. z.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.